

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора,
руководитель штаба по
обеспечению безопасности
электроснабжения потребителей
Брянской области

 А.М. Жигунов

23.11.2017

г. Брянск

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Заседание штаба вел: заместитель Губернатора Брянской области
Жигунов Александр Михайлович.

Присутствовали:

Косарев С.А. – заместитель директора департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области, Медведева Т.А. - начальник отдела по работе с предприятиями ТЭК департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области, Капшуков Ф.А. - первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», Поляков С.Л. - начальник ЦУС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», Игнатов Р.В. - врио начальника управления гражданской защиты главного управления МЧС России по Брянской области, Ерохин М.А. - начальник управления государственного регулирования тарифов Брянской области, Прудников А.В. - заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Приокского управления Ростехнадзора, Исаков Л. В. - заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз Брянск», Тихомиров И.Г. - главный инженер филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, Цуканов Ю.А. - начальник Брянского РЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - «Новгородское предприятие магистральных электрических сетей», Агрютенков Ю.Н. - директор представительства ОАО «СО ЕЭС» в Брянской области, Шаморов С.А. - главный инженер Брянской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД», Власенков И.И. - главный инженер ООО «БРЭСК», Дубиков В.В. - и.о. главы администрации Комаричского района, Краев И.В. - первый заместитель главы администрации Карачевского района, Прудник А.А. - глава администрации Навлинского района.

Повестка дня:

1. Рассмотрение результатов проведения внеочередных учений по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», вызванных воздействием опасных метеорологических явлений 22.11.2017.

Докладчики: Капиуков Федор Алексеевич - первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

По итогам проведенных учений были выявлены замечания:

1. К филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго»:

- Ст. диспетчер ОТС ЦУС отправил СМС сообщение по вводу РПГ без кодового слова по «учению».

- Диспетчер Комаричского РЭС не своевременно сообщил диспетчеру ОТС ЦУС об устранении повреждений на ВЛ10кВ.

2. К ООО «БРЭСК»:

- работники не укомплектованы спецодеждой в соответствии с требованиями Типовых норм (Приказ Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 N 340н (ред. от 20.02.2014) "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением").

- работы на высоте с применением автогидроподъемника выполнялись с нарушением требований Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте").

- не оформлялся наряд-допуск (в наряд-допуск для работ в электроустановках не внесены сведения о производстве работ на высоте и назначением лиц ответственных за безопасное производство работ на высоте), ответственные лица за безопасное производство работ на высоте не назначались.

- не разрабатывался план производства работ на высоте (ППР).

- не разрабатывался план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

- работники, выполняющие работы на высоте не обучены в соответствии с требованиями правил по ОТ при работе на высоте, удостоверения о допуске к работе на высоте отсутствуют.

- при проведении целевого инструктажа работникам не доведены меры безопасности, опасные факторы и условия безопасного выполнения работ на высоте.

- рабочее место автогидроподъемника не укомплектовано средством эвакуации с высоты (средством самоспасения).

- дежурный электромонтер ПС 110 кВ Брянская ГРЭС производил оперативные переключения без подшлемника.

- оболочка заземления автогидроподъемника выполнена из непрозрачного материала.

3. К администрации Комаричского района:

- в ходе учений была выявлена неготовность к организации в размещении прибывающих дополнительно ремонтных бригад.

4. К ООО «БрянскЭлектро»:

- в ходе ликвидации последствий аварии на ПС 110 кВ Карачевская для минимизации времени обесточения социально-значимых объектов г. Карачев (котельные, школы, детские сады, и.т.п.), не применялись резервные источники электроснабжения (РИСЭЭ).

Решили:

1. Рекомендовать руководителям территориальных сетевых организаций, главам муниципальных районов и городских округов Брянской области учесть замечания, выявленные по итогам проведенных учений, и принять меры по их устранению.

2. Рекомендовать филиалу ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск и филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» дополнить положения о взаимодействии при ликвидации массовых отключений электросетевых объектов в части задействования предоставленных РИСЭЭ.

3. Рекомендовать департаменту ТЭК и ЖКХ Брянской области актуализировать информацию о наличии и исправности РИСЭЭ у потребителей электрической энергии и ТСО. Срок до 20.12.2017.

4. Рекомендовать региональному штабу по обеспечению безопасности электроснабжения Брянской области при планировании проведения в первом квартале 2018 года учений по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов привлечь к участию потребителей и ТСО, имеющих свои резервные источники снабжения электрической энергией (с практическими действиями по подключению объектов от РИСЭЭ).

5. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Брянской области совместно с органами МЧС определить предполагаемые места размещения персонала сетевых организаций на время проведения аварийно-восстановительных работ при ликвидации массовых отключений электроснабжения и проинформировать департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области о возможностях размещения и обеспечения их горячим питанием. Срок до 20.12.2017.

Директор департамента
ТЭК и ЖКХ Брянской области

О.В. Андрианов