УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора,
руководитель штаба по
обеспечению безопасности
электроснабжения потребителей
Брянской области

_____ С.М. Тимошенко

25.06.2021 г. г. Брянск

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ШТАБА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заседание штаба вел: директор департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области Андрианов Олег Владимирович

Присутствовали:

Медведева Т.А. – начальник отдела по работе с предприятиями ТЭК департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области, Игнатов Р.В. – заместитель начальника управления по ГО и защиты населения ГУ МЧС России по Брянской области, Праздников А.В. – старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Приокского управления Ростехнадзора, Косарим А.И. – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», генеральный директор ООО «БрянскЭлектро», Цуканов Ю.А. – начальник Брянского РЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада - «Новгородское ПМЭС», Гайда И.М. – генеральный директор АО «Жилкомхоз», Струков А.В. – заместитель директора ООО «ЭлТранс», Горезин А.В. – заместитель начальника Брянской дистанции электроснабжения филиала ОАО «РЖД», Власенков И.И. – главный инженер ООО «БРЭСК», Нехаев П.В. – главный инженер ООО «Современный город ЭСО», Сердюков В.Г. – заместитель технического директора АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР», Борисов П.Г. – начальник оперативно-диспетческой службы производственного участка «Брянский» АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский».

Повестка дня:

1. О безаварийном прохождении периода высоких температур сетевыми организациями Брянской области.

Информация филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»;
Информация ООО «БрянскЭлектро»;
Информация Брянского РЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - «Новгородское ПМЭС»;
Информация ОАО «Жилкомхоз»;
Информация АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»;
Информация АО «Оборонэнерго» филиала «Волго-Вятский»;
Информация ООО «ЭлТранс»;
Информация ООО «БРЭСК»;
Информация ООО «Современный город – ЭСО»;

Информация филиала ОАО «РЖД» Московской железной дороги по Брянскому региону.

Отметили:

В целях обеспечения безаварийной работы электросетевых объектов филиалов «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» в период высоких температур проводится комплекс мероприятий, направленных на поддержание эксплуатационной надежности оборудования, обеспечения безопасных условий труда персонала.

Проведены внеплановые осмотры электрооборудования, особое внимание уделено контролю уровня, соответствие температуры и давления масла в маслонаполненном оборудовании, работоспособности систем охлаждения.

Проведены внеплановые инструктажи персоналу по безопасному выполнению работ в условиях высоких температур.

Реализован комплекс мер по поддержанию нормальных условий труда персонала при повышенной температуре наружного воздуха, в том числе:

- обеспечен контроль температурного режима в помещениях, соблюдение питьевого режима на объектах и в структурных подразделениях;
- для работников, занятых ремонтными, эксплуатационными и аварийно-восстановительными работами на открытом воздухе, ограничены работы в часы наиболее высоких температур, установлены обязательные перерывы по 10-15 минут ежечасно в прохладных помещениях в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Для успешного и безаварийного прохождения периода высоких температур на объектах филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Новгородское ПМЭС выпущено распоряжение МЭС Северо-Запада от 08.06.2021г №219 «О мероприятиях в период повышенных температур окружающего воздуха» .

Согласно данного распоряжения определены и выполняются ряд мероприятий, в том числе:

- организованы внеочередные осмотры оборудования подстанций (ПС), в части контроля уровня, отсутствия течи масла маслонаполненного оборудования ПС (автотрансформатор трансформатор, реактор, масляный выключатель, трансформатор тока, трансформатор напряжения, высоковольтный ввод).
- обеспечен необходимый объём питьевой воды у персонала при выполнении плановых и внеочередных осмотров, технического обслуживания ЛЭП.

На период высоких температур персонал электротехнического отдела АО «Жилкомхоз» переведен на график работы с 5-00 до 12-00 часов.

Во избежание аварийных ситуаций в электросетевом хозяйстве территориальных сетевых организаций Брянской области проводится следующая работа:

- внеплановые осмотры электросетевого оборудования, линий электропередач;
- замеры температуры шпилек на трансформаторах и температуры поверхностей трансформаторов бесконтактным прибором измерения температур (кельвином);
- обеспечена постоянная готовность к быстрой ликвидации аварий, а именно, работает дежурная ремонтная бригада;
- мобильные дизельные генераторы проверены и готовы к эксплуатации.

Выполнение всех намеченных мероприятий позволит ТСО Брянской области безаварийно пройти период высоких температур.

Решили:

1. Принять к сведению отчеты организаций электросетевого комплекса Брянской области по вопросу безаварийного прохождения периода высоких температур.

2. Рекомендовать ТСО Брянской области продолжить работу по контролю за содержанием электрохозяйства, осуществить осмотры оборудования. Продолжить работу по:

- окопке деревянных опор ВЛ, опашке территорий ПС по внешнему периметру защитной полосой,
- скашиванию и уборке травы на территориях ПС,
- поддержанию просек ВЛ в пожаробезопасном состоянии,
- уборке порубочных остатков,
- проведению внеплановых инструктажей и противопожарных тренировок для персонала.

Срок: постоянно.

2. О соответствии схем электроснабжения социально значимых объектов Брянской области, отнесенных к I и II категориям надежности, требованиям действующих нормативно правовых актов по обеспечению резервирования и наличия на них РИСЭ, наличие фактов нарушений.

Информация филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»;
Информация ООО «БрянскЭлектро»;
Информация Брянского РЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - «Новгородское ПМЭС»;
Информация ОАО «Жилкомхоз»;
Информация АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»;
Информация АО «Оборонэнерго» филиала «Волго-Вятский»;
Информация ООО «ЭлТранс»;
Информация ООО «БРЭСК»;
Информация ООО «Современный город – ЭСО»;
Информация филиала ОАО «РЖД» Московской железной дороги по Брянскому региону.

3: О наличии в Брянской области социально значимых объектов, ранее присоединенных по III категории надежности и в настоящее время фактически соответствующих I и II категориям надежности, приведения схем их электроснабжения в соответствие с действующими требованиями по резервированию их электроснабжения и оснащению РИСЭ.

Информация филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»;
Информация ООО «БрянскЭлектро»;
Информация Брянского РЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - «Новгородское ПМЭС»;
Информация ОАО «Жилкомхоз»;
Информация АО «Брянский химический завод им. 50-летия СССР»;
Информация АО «Оборонэнерго» филиала «Волго-Вятский»;
Информация ООО «ЭлТранс»;
Информация ООО «БРЭСК»;
Информация ООО «Современный город – ЭСО»;
Информация филиала ОАО «РЖД» Московской железной дороги по Брянскому региону.

Отметили:

Филиалами «Брянскэнерго» и «БрянскЭлектро» проведен анализ схем электроснабжения социально значимых объектов Брянской области, запитанных от сетей филиалов.

По филиалу Брянскэнерго выявлены СЗО III категории надежности электроснабжения, категория надежности электроснабжения которых должна быть отнесена ко II согласно действующим нормативно-правовым актам. В том числе:

котельные – 398 шт;

медицинские учреждения (больницы) – 13 шт.

По ООО «БрянскЭлектро» выявлены СЗО III категории надежности электроснабжения, категория надежности электроснабжения которых должна быть отнесена ко II согласно действующим нормативно-правовым актам. В том числе:

котельные – 294 шт;

медицинские учреждения (больницы)– 20 шт.

От сетей филиалов запитаны объекты водоснабжения Брянской области (водонапорные башни, скважины, насосные станции) (по Брянскэнерго – 919 шт, по БрянскЭлектро – 425 шт).

Филиалами Брянскэнерго и БрянскЭлектро проводится работа по переводу социально-значимых и стратегически важных объектов, ранее присоединенных по III категории надежности электроснабжения, к заявленной категории надежности.

По филиалу Брянскэнерго за период времени с 2011 г. по 2021 г. обратились с заявкой и изменили категорию надежности электроснабжения своих объектов с III категории на II категорию 17 объектов РТРС.

По филиалу БрянскЭлектро за аналогичный период обратились с заявкой и изменили категорию надежности электроснабжения своих объектов с III на II 4 объекта РТРС и 3 СЗО (1 детский сад, 1 больница, 1 поликлиника).

В случае технологических нарушений для электроснабжения социально значимых объектов в приоритетном порядке Брянскэнерго и БрянскЭлектро используются РИСЭ, находящиеся на балансе филиалов.

Социально значимых объектов, подключенных к сетям АО «Жилкомхоз» по 1 и II категориям надежности – 30 шт. Социально значимых объектов ранее присоединенных по III категории надежности и в настоящее время фактически соответствующих I и II категориям надежности АО «Жилкомхоз» не выявлено.

По иным ТСО Брянской области отмеченных объектов не выявлено.

Решили:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Брянской области, департаменту здравоохранения Брянской области, департаменту образования Брянской области продолжить работу по закупке резервных источников электроснабжения (РИСЭ) для социально значимых объектов.

2. Рекомендовать ТСО Брянской области:

- сформировать и проработать перечень социально значимых объектов, присоединенных по III категории надежности и в настоящее время фактически соответствующих I и II категориям надежности, для приведения схем их электроснабжения в соответствие с действующими требованиями по резервированию их электроснабжения и оснащению РИСЭ;
- разработать комплекс мер для осуществления перевода данных социально значимых объектов с III категории на II (I) категорию надежности. В первую очередь особое внимание уделить объектам здравоохранения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

По каждому объекту отработать возможность перевода с III категории на II (I) категорию надежности, представить информацию в департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области.
Срок: 25.08.2021.

Директор департамента О.В. Андрианов

Протокол вела:
Н.А. Лукашова
тел.: 64-34-94